

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Т Р Ж Н И Ц А“

Жике Поповића бр.4, Нови Сад

Број: 02-10/235

Дана: 25. септембра 2019. године

Н О В И С А Д

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке

Набавка монтажно - демонтажног магацина на Најлон пијаци, ЈН бр. 18/2019

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), обавештавамо вас о достављеним питањима заинтересованих лица и одговорима у вези са припремањем понуде.

ПИТАЊА:

Поштовани,

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15) тражимо од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези јавне набавке мале вредности ЈН број 18/2019 - чији је предмет набавка монтажно-демонтажног магацина на Најлон пијаци, а које се односе на следеће:

1)

У одељку III- врста, техничке карактеристике пише:

Конструкција: Поцинковани хладно обликовани профили и цеви допунски заштићени основном и завршном бојом.

Интересује нас да ли постоје неки одређени профили (облик, димензије и сл), који су предвиђени да се користе за објекат, и која дебелина зида цеви је предвиђена?

2)

Који је предвиђен начин монтаже металне конструкције за подлогу, да ли нпр. на бетонске стопе или анкер плоче са типлама и шрафовима или неки други начин?

ОДГОВОРИ:

1) Дебелина зида цеви мора бити минимум 3мм.

2) Монтажа се врши на унапред припремљену подлогу са анкер плочама и шрафовима.

**ЗА НАРУЧИОЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ**

Драгослав Гавранчић