

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„Т Р Ж Н И Ц А“**

**Жике Поповића бр.4, Нови Сад**

**Број: 02-10/46**

**Дана: 03. фебруара 2014. године**

**Н О В И С А Д**

**Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 5/2014**

Сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, дајемо одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке радова: **РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАДОВИ НА НАЈЛОН ПИЈАЦИ**

**Питање:**

У предмеру радова су дате количине постојећих лед рефлектора 11 ком. и набавка нових метал халогених рефлектора 11 ком, међутим у скици распореда светиљки стоји по 12 ком. и једних и других. Шта је исправно по 11 ком. или 12 ком?

**Одговор:**

Исправно је по 11 комада и једних и других рефлектора како и стоји у предмеру радова. У скици је погрешно уцртано по 12. У измени конкурсне документације наручилац ће објавити исправку распореда светиљки уцртаних на скици.

**Питање:**

Ради бољег вредновања радова интересује ме на којој су висини постојећи лед рефлектори и на коју се висину монтирају. Оквирна висина.

**Одговор:**

Висина постојећих лед рефлектора је 5 метара а висина на којој се монтирају сви рефлектори је 6 метара.

**ЗА НАРУЧИОЦА  
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

---

**Ружица Ћетковић**