

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Т Р Ж Н И Ц А“

Жике Поповића бр.4, Нови Сад

Број: 02-11/284

Дана: 03. октобра 2017. године

Н О В И С А Д

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

**у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке
Изградња надстрешнице на Најлон пијаци, ЈН бр. 21/2017**

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), обавештавамо вас о достављеним питањима заинтересованих лица и одговорима у вези са припремањем понуде.

ПИТАЊА:

- 1) Обраћамо Вам се у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, а све у циљу припремања понуда за ЈН 21/2017.

Поз. VI) ČELIČNA KONSTRUKCIJA I BRAVARSKI RADOVI

Posle kontrole izvršiti prvi osnovni premaz u radionici, a drugi uraditi na montaži. Na montaži je potrebno izvršiti premaz svih delova koji se zavaruju. Završni premaz izvršiti boјama na bazi ulja prema izboru investitora.

Да ли је премаз за челик у сврху заштите од корозије или пожара?

ОДГОВОРИ:

- 1) Премаз за челик је у сврху заштите од корозије.

**ЗА НАРУЧИОЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ**

Душко Корица