

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Т Р Ж Н И Ц А“

Жике Поповића бр.4, Нови Сад

Број: 02-11/244

Дана: 27. јуна 2016. године

Н О В И С А Д

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

**у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке
Изградња Сателитске пијаце - I фаза, ЈН бр. 17/2016**

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), обавештавамо вас о достављеним питањима заинтересованих лица и одговорима у вези са припремањем понуде.

ПИТАЊА:

VIII ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

Описом у позицији за х.и. тражи се хидроизолациона трака (ТПО) сиве боје са 15 година гаранције.

ПИТАЊЕ : Да ли се може уградити (ПВЦ) мембрана са 15 година гаранције у сивој боји?

ОДГОВОРИ:

ТПО мембрана поседује еколошке, енергетске и механичке предности у односу на ПВЦ мембрану, па из наведених разлога, без обзира на приложену гаранцију, није могућа уградња ПВЦ мембране на предметни објекат.

**ЗА НАРУЧИОЦА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

Миомир Јовановић